

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月16日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下														
	大腸菌	検出されないこと														
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
発泡	塩化物イオン	200mg/l以下														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
カビ臭	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
発泡	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下														
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下														
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと														
	色度	5度以下														
	濁度	2度以下														
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		14.4													
	残留塩素	0.1mg/l以上														

健康に関する項目

性状に関する項目

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月16日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100個/ml以下														
	大腸菌	検出されないこと														
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
味	塩化物イオン	200mg/l以下														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
発泡	蒸発残留物	500mg/l以下														
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下														
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下														
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと														
	色度	5度以下														
	濁度	2度以下														
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		15.2													
	残留塩素	0.1mg/l以上														

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月16日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下														
	大腸菌	検出されないこと														
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	<small>シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン</small>	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
消毒副生成物	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
着色	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
	味	塩化物イオン	200mg/l以下													
発泡	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下														
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下														
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと														
	色度	5度以下														
	濁度	2度以下														
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		15.3													
	残留塩素	0.1mg/l以上														

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月16日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下														
	大腸菌	検出されないこと														
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	<small>シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン</small>	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
消毒副生成物	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
着色	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
	味	塩化物イオン	200mg/l以下													
発泡	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下														
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下														
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと														
	色度	5度以下														
	濁度	2度以下														
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		17.0													
	残留塩素	0.1mg/l以上														

大輪系統(原水)

採水場所:大輪水源

【令和6(2024)年度】

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月15日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
性状に関する項目	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	着色	亜鉛及びその化合物 アルミニウム及びその化合物 鉄及びその化合物 銅及びその化合物	1mg/l以下 0.2mg/l以下 0.3mg/l以下 1mg/l以下													
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	7.5												
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
	発泡	蒸発残留物	500mg/l以下													
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満												
	味	pH値	5.8以上8.6以下	6.9												
			異常でないこと													
	臭気	異常でないこと		異常なし												
	色度	5度以下	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		10.4													
残留塩素	0.1mg/l以上															

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月15日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
塩化物イオン		200mg/l以下	8.7													
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
カビ臭	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
発泡	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下													
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	未満											
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.3													
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと	異常なし													
	色度	5度以下	0.5	未満												
	濁度	2度以下	0.1	未満												
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		17.6													
	残留塩素	0.1mg/l以上														

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月15日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
性状に関する項目	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	着色	亜鉛及びその化合物 アルミニウム及びその化合物 鉄及びその化合物 銅及びその化合物	1mg/l以下 0.2mg/l以下 0.3mg/l以下 1mg/l以下													
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	9.7												
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
	発泡	蒸発残留物	500mg/l以下													
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満												
	味	pH値	5.8以上8.6以下	6.4												
			異常でないこと													
	臭気	臭気	異常でないこと	異常なし												
		色度	5度以下	0.5 未満												
	濁度	濁度	2度以下	0.1 未満												
		大腸菌	検出されないこと	不検出												
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温			16.7												
残留塩素	0.1mg/l以上															

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月15日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
塩化物イオン		200mg/l以下	5.4													
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
発泡	フェノール類	0.005mg/l以下														
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	未満											
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.8													
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと	異常なし													
	色度	5度以下	0.5	未満												
	濁度	2度以下	0.1	未満												
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		16.8													
	残留塩素	0.1mg/l以上														



	検査項目	採水月日													
		基準値	4月15日												
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0												
	大腸菌	検出されないこと	不検出												
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
	ベンゼン	0.01mg/l以下													
	塩素酸	0.6mg/l以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
	クロロホルム	0.06mg/l以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
	臭素酸	0.01mg/l以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
性状に関する項目	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
	着色	亜鉛及びその化合物 1mg/l以下 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 銅及びその化合物 1mg/l以下													
	味	ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下													
	着色	マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下													
	味	塩化物イオン 200mg/l以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下	7.8												
	発泡	蒸発残留物 500mg/l以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下													
	カビ臭	ジェオスミン 0.00001mg/l以下 2-メチルイソボルネオール(2-MIB) 0.00001mg/l以下													
発泡	非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類 0.005mg/l以下														
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下	0.3 未満													
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.7												
	味	異常でないこと													
	臭気	異常でないこと	異常なし												
	色度	5度以下	0.5 未満												
	濁度	2度以下	0.1 未満												
	大腸菌	検出されないこと	不検出												
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0												
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	水温		15.3												
	残留塩素	0.1mg/l以上													



	検査項目	採水月日														
		基準値	4月15日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	20													
	大腸菌	検出されないこと	検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
塩化物イオン		200mg/l以下	2.9													
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
発泡	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下													
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6												
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.2													
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと	異常なし													
	色度	5度以下	1.7													
	濁度	2度以下	0.2													
	大腸菌	検出されないこと	検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	2													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		10.7													
	残留塩素	0.1mg/l以上														

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月15日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	64													
	大腸菌	検出されないこと	検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
塩化物イオン		200mg/l以下	2.4													
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7													
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.1													
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと	異常なし													
	色度	5度以下	3.9													
	濁度	2度以下	2.4													
	大腸菌	検出されないこと	検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	8													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		11.0													
	残留塩素	0.1mg/l以上														



	検査項目	採水月日														
		基準値	4月15日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	4													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
塩化物イオン		200mg/l以下	2.4													
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3												
	味	pH値	5.8以上8.6以下	6.8												
			異常でないこと													
	臭気	異常でないこと	異常なし													
	色度	5度以下	0.7													
	濁度	2度以下	0.1 未満													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		9.9													
残留塩素	0.1mg/l以上															

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月16日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下														
	大腸菌	検出されないこと														
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
塩化物イオン		200mg/l以下														
発泡	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
カビ臭	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
発泡	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下													
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下														
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと														
	色度	5度以下														
	濁度	2度以下														
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		15.7													
	残留塩素	0.1mg/l以上														

	検査項目	採水月日														
		基準値	4月16日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
塩化物イオン		200mg/l以下	2.9													
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
臭気	フェノール類	0.005mg/l以下														
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満												
	味	pH値	5.8以上8.6以下	7.0												
			異常でないこと													
	臭気	臭気	異常でないこと	異常なし												
		色度	5度以下	0.5 未満												
	濁度	濁度	2度以下	0.1 未満												
		大腸菌	検出されないこと	不検出												
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温			14.7												
残留塩素	0.1mg/l以上															

健康に関する項目

性状に関する項目



	検査項目	採水月日														
		基準値	4月16日													
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下														
一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下														
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下														
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下														
消毒副生成物	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下														
	ベンゼン	0.01mg/l以下														
	塩素酸	0.6mg/l以下														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下														
	クロロホルム	0.06mg/l以下														
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下														
	臭素酸	0.01mg/l以下														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下														
着色	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下														
	銅及びその化合物	1mg/l以下														
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
	味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
塩化物イオン		200mg/l以下	1.7													
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下														
	蒸発残留物	500mg/l以下														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下														
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下														
カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下														
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下														
発泡	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下													
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満												
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.8													
	味	異常でないこと														
	臭気	異常でないこと	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満													
	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
	水温		15.4													
	残留塩素	0.1mg/l以上														

