大輪系統（浄水）　　採水場所：北野上地内　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日	6月8日	6月25日	7月13日	8月17日	9月14日					
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0		0	0	0					
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出					
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満				0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満				0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.4				1.1							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満				0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満							
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満				0.000005未満							
		ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満				0.06 未満							
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満				0.002 未満							
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満				0.003 未満							
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002				0.003							
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満				0.007							
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満				0.003 未満							
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満				0.001							
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001				0.002							
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満				0.008 未満							
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満				0.02 未満							
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満							
		銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					9.7							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	8.7	9.4		8.5	8.2	7.0					
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					67							
		蒸発残留物	500mg/l以下	90				150							
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3	0.3 未満	0.3		0.3	0.3	0.4					
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9		6.9	6.8	6.8					
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし					
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし					
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		13.8	18.4	20.2	21.3	22.6	24.7	23.1					
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2					

大輪系統（浄水）　　採水場所：磯上増圧場　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月17日	9月14日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下												
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
		クロロホルム	0.06mg/l以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	10	8.6	9.4	8.6	8.4	7.3						
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3	0.3　未満	0.3	0.3	0.3	0.4						
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	6.9	6.7	6.8						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満						
		濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満						
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		13.4	17.3	19.5	22.3	24.6	20.8						
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3						

川西系統（浄水）　　採水場所：黒羽向町地内　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日	6月8日	6月25日	7月13日	8月17日	9月14日					
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0		0	0	2					
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出					
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満				0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満				0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満				1.3							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満				0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満							
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満				0.000005未満							
		ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満				0.06 未満							
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満				0.002 未満							
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満				0.003 未満							
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満				0.004 未満							
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満				0.003 未満							
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満				0.008 未満							
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満				0.02 未満							
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満							
		銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					9.0							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.3	6.4	6.1		6.6	6.3	6.4					
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					42							
		蒸発残留物	500mg/l以下	74				150							
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満					
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8		6.7	6.8	6.9					
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし					
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし					
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		15.3	19.9	21.3	22.1	23.5	25.0	23.5					
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2					

大野室系統（浄水）　　採水場所：旧寒井小学校　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月17日	9月14日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満								
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002 未満								
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満								
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.7			1.8								
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08 未満								
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満			0.10 未満								
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満								
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				0.004 未満								
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.002 未満								
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.002								
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満			0.000005未満								
		ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満								
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満								
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満								
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満			0.003 未満								
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満								
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満								
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03 未満								
		銅及びその化合物	1mg/l以下				0.10 未満								
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.7								
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005 未満								
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9						
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				62								
		蒸発残留物	500mg/l以下	98			180								
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満								
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満								
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満						
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		11.5	14.6	16.9	19.0	21.5	17.2						
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2						

桧沢系統（浄水）　　採水場所：柏久保増圧場　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日	6月9日	6月25日	7月13日	8月17日	9月14日					
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0		0	0	0					
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出					
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満				0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満				0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満				1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満				0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満							
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満				0.000005未満							
		ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.09				0.15							
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満				0.002 未満							
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.022				0.021							
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満				0.003 未満							
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.025				0.024							
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.018				0.016							
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003				0.004							
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満				0.008 未満							
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満				0.02 未満							
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満							
		銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.9							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.5	3.0	3.0		2.9	3.0	3.0					
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					28							
		蒸発残留物	500mg/l以下	34				71							
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.9	0.5	0.9		0.7	1.0	1.2					
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.5		7.6	7.3	7.3					
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし					
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし					
		色度	5度以下	0.6	0.5 未満	0.7		0.5 未満	0.8	1.4					
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		15.6	20.2	19.5	22.2	23.2	23.9	20.8					
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1					

須賀川系統（浄水）　　採水場所：芭蕉の里くろばねパーキング　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日	6月8日	6月25日	7月13日	8月17日	9月14日					
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	1	0	0		0	0	0					
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出					
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満				0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.003							
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満				0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満				1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満				0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満							
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満				0.000005未満							
		ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満				0.08							
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満				0.002 未満							
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.010				0.002							
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004				0.003 未満							
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011				0.004 未満							
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008				0.003 未満							
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002				0.001							
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満				0.001 未満							
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満				0.008 未満							
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満				0.02 未満							
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03 未満							
		銅及びその化合物	1mg/l以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.4							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.0	2.5	2.4		2.3	2.4	2.4					
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					22							
		蒸発残留物	500mg/l以下	60				57							
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満				0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.8	0.3 未満	0.5		0.3	0.4	0.3					
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1		7.0	6.9	6.8					
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし					
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし					
		色度	5度以下	0.7	0.5 未満	0.5 未満		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		14.0	19.0	20.8	21.6	22.9	25.2	22.2					
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3					