乙連沢系統(低区)(浄水)　　採水場所：川西配水池　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	5.1										
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	60											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		14.4	19.3										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3										

大田原系統（浄水）　　採水場所：金田北地区公民館　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月14日	5月19日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.7										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	76											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		15.7	23.8										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2										

乙連沢系統(高区)(浄水)　　採水場所：羽田小学校　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月14日	5月19日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下												
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
		クロロホルム	0.06mg/l以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.9										
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満										
		濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		15.3	20.7										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3										

上石上系統(県水受水)(浄水)　　採水場所：佐久山東部浄水場　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月14日	5月19日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下												
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
		クロロホルム	0.06mg/l以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.5	3.8										
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満										
		濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		13.9	18.9										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2										

上石上系統(県水受水)(浄水)　　採水場所：中の原浄水場　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月14日	5月19日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	3.8										
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	66											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール(2MIB)	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		14.2	18.9										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2										

佐久山東部系統（浄水）　　採水場所：佐久山地内　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月14日	5月19日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	6										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.13											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	6.7	6.9										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	91											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		14.5	20.0										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3										