大輪系統（浄水）　　採水場所：北野上地内　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.4											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	8.7										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	90											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		13.8	18.4										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.1										

大輪系統（浄水）　　採水場所：磯上増圧場　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下												
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
		クロロホルム	0.06mg/l以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	10	8.6										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3	0.3　未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満										
		濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		13.4	17.3										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.1	0.1										

川西系統（浄水）　　採水場所：黒羽向町地内　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.3	6.4										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	74											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		15.3	19.9										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3										

大野室系統（浄水）　　採水場所：旧寒井小学校　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.7											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 未満											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004 未満											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 未満											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	6.1										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	98											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		11.5	14.6										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2										

桧沢系統（浄水）　　採水場所：柏久保増圧場　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.09											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.022											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 未満											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.025											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.018											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.5	3.0										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	34											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.9	0.5										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.6	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		15.6	20.2										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.1										

須賀川系統（浄水）　　採水場所：芭蕉の里くろばねパーキング　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月13日	5月18日										
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	1	0										
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.10 未満											
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
		ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満											
		ベンゼン	0.01mg/l以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.010											
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004											
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011											
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008											
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002											
		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.0	2.5										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下	60											
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール（2MIB）	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.8	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	5度以下	0.7	0.5 未満										
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満										
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		14.0	19.0										
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.4										